



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (167914-TSE-03/01nolu belge devamı) : KISMET ELEKTROMARKET AYDINLATMA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61386-22 / 08.11.2005

-25°C YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI
KORUMA: IP 30 KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK : ALEV YAYAN (TURUNCU) ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN
EDİLMEMİŞ BEYAN BOYUTU: (Ø 40) mm

-KSM-02 MODEL , 2241 32__ 010 SINIF MALZEME
TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN) YAPIM TİPİ: DÜZ BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN SIKIŞTIRMAYA
KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -25°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA:
IP 30 KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ ALEV
YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN (MAVİ) ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 mm)

-KSM-04 MODEL , 3341 32__ 010 SINIF MALZEME
TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN) YAPIM TİPİ: DÜZ BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SİKİŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI:
-25°C YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA:
IP 30 KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ ALEV
YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN (MAVİ) ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 40) mm

e-imzalı/e-signed

08.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K.512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

